

Erklärung bezüglich der zu installierenden Elektroanlage im Gebäude auf

Gp./Bp..... KG.....
Straße....., Nr.....
Bezugnehmend auf den Bauakt Nr. _____
Gemäß Ministerialdekret Nr. 37 vom 22.01.2008
Der unterfertigte Techniker
.....
.....
und der unterfertigte
.....
.....
in seiner Eigenschaft als Bauherr

erklären

unter ihrer eigenen Verantwortung, dass aufgrund des M.D. Nr. 37 vom 22.01.2008, es nicht vorgeschrieben ist, ein Projekt für die Installation der Elektroanlage abzufassen, weil weder die gemeinsamen Gebäudeteile noch jede einzelne Wohnung eine Leistung von mehr als 6 kW hat und zudem keine Wohnungseinheit eine Fläche von mehr als 400m² aufweist.

In jedem Fall wird die Elektroanlage nach den geltenden CEI-Normen ausgeführt und im besonderen:

- CEI 64-8: Allgemeine Normen für Zivilbauten
- Schutzbereiche in Bädern
- Potentialausgleich
- Erdungsanlage
- Fehlerstromschutzschalter (FI) für Licht und Kraft mit 30mA Auslösestrom

Dichiarazione relativa all'impianto elettrico da installare nell'edificio

Pf./p.ed..... C.C.....
Via....., n.....
Con rif. alla pratica edilizia n. _____
Secondo il D.M. n. 37 del 22.01.2008
Il sottoscritto tecnico
.....
.....
E il sottoscritto
.....
.....
in qualità di committente

dichiarano

con la presente, sotto la propria responsabilità, che in base al D.M. n. 37 del 22.01.2008 non è obbligatoria la redazione del progetto per l'installazione dell'impianto elettrico, in quanto né le utenze condominiali di uso comune né ogni singolo appartamento ha una potenza impegnata superiore a 6 kW ed inoltre nessuna unità abitativa ha una superficie superiore a 400 mq.

In ogni caso l'impianto sarà realizzato secondo le norme CEI ed in particolare:

- ACEI 64-8: norme generali per l'edilizia civile
- Zone protette nei bagni
- Impianto di collegamento equipotenziale
- Impianto di messa a terra
- Interruttore differenziale (FI) per luce e forza con corrente di scatto di 30 mA

DER TECHNIKER / IL TECNICO

DER BAUHERR / IL COMMITTENTE

Datum / data.....